

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области
в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском,
Кимовском и Узловском районах

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

_____ (вид документа)

_____ 2015 г.
(дата выдачи)

№ 61

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 42
(место выдачи предписания)

Заместитель начальника территориального отдела Щереметова Т.В.
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

_____ (наименование выявленных юридически значимых фактов и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

26.02.2015г. при проведении плановой выездной проверки в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 3 по адресу: Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Советская, д. 20 нарушены санитарно-эпидемиологические требования:

1. Санитарно-гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, а именно: территория образовательной организации имеет ограждение только со стороны центрального входа, вся остальная территория ограждения не имеет, в заготовочном цехе столовой деревянный пол под ламинатными панелями имеет щели и дефекты, стены не гладкие, с большими трещинами, деформацией покраски, покраска отходит от стены, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в компьютерном классе 3 рабочих места с ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотными креслами, что является нарушением ст.11, 24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.п.3.1., 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы». Ответственность за вышеуказанные нарушения возлагается на юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3.

... непосредственно на территории у входа в здание школы осуществлялось курение, что является нарушением п.1) ч.1 ст. 12, ч. 2, ст. 9 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ст. 10 и части 1 и 4. ст.20 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Предписание выдано:

Юридическому лицу: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 3

(указать лицо, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Провести уборку территории общеобразовательной организации.
(п.п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)
2. Провести ремонт пола под моечными ваннами и стен в заготовочном цехе столовой.
(п. п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10)
3. В компьютерном классе 3 рабочих места с ПЭВМ оборудовать подъемно-поворотными креслами.
(п.п. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)

срок исполнения: до 20.10.2016 года

4. Обеспечить соблюдение Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

срок исполнения: с 26.02.2015 г.

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить, представив документы, подтверждающие выполнение предписания
- по п.п.1- 3 - в срок до 20.10.2016г. (акты выполненных работ), по п. 4 – в срок до 28.02.2015 г. (письменную информацию).


(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, не исполнившее в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, несет административную ответственность.


Заместитель начальника
территориального отдела
(наименование должности)


(подпись)

Шереметова Т.В.
(фамилия и инициалы)

Копию предписания получила
законный представитель юридического лица

(подпись)


(подпись)

Калинина Е.Ю.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по Узловскому району

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Узловая, улица Володарского, 1

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон 6-02-07

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16 / 1 / 1-4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 3

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Узловского района Тульской области по пожарному надзору Корнеева Валерия Альбертовича

(наименование органа ГПН)

№ 16 от "09" февраля 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: «16» февраля 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
«17» февраля 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; «18» февраля 2015 г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.;
«19» февраля 2015 г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.; «20» февраля 2015 г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.;
«24» февраля 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; «25» февраля 2015 г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.;
«26» февраля 2015 г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.; «27» февраля 2015 г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.; «02» марта 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; была проведена внеплановая выездная проверка инспектором ОНД по Узловскому району Киселёвым Олегом Олеговичем объекта защиты - здания, помещений и территории, юридического лица Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 по адресу : Тульская область Узловский район, п. Дубовка, ул. Советская, д.20.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Зам. директора МКОУ СОШ №3 по учебно - воспитательной работе Калинина

Екатерина Юрьевна; Завхоз МКОУ СОШ №3 Тейхреб Лидия Михайловна.;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ и(или)нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Запретить хранение в подвальном помещении мебели и других предметов.	Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 п.23 п.п. б.	июнь 2016 года	

Установить двери, предусмотренные проектной документацией ведущие из коридора на лестничную клетку и на путях эвакуации первого этажа.	Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 п.23 п.п. д.	июнь 2016 года	
Оборудовать извещатели установленные в спортзале специальной конструкцией для защиты их от механических повреждений.	Установки пожаротушения и сигнализации, нормы и правила проектирования «НПБ 88-2001» Утвержден приказом ГУГПС МВД России № 31 от 04.06.2001 года п. 12, 25.	июнь 2016 года	
Помещение холла МКОУ СОШ №3 оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией НПБ 110-03 «утверждены приказом МЧС России № 315 от 18.06.2003 года п.п. 4. 14; Таб. 3 п. 38.	июнь 2016 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД по Узловскому району
Киселев Олег Олегович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.П.И.*

“ 02 ” марта 20 15 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Жанц

(подпись)

Зам. директора МКОУ СОШ №3 по учебно - воспитательной работе Калинина Екатерина Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы)

“ 02 ” марта 20 15 г.